



LEGENDA SLABOPROUDU

- datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e UTP
- zásuvka STA, TV, FM
- vnitřní audio/video jednotka
- venkovní dveřní audio/vide jednotka (zvonkové tablo)
- elektromechanický zámek
- ovládací klávesnice PZTS vč. signalizace
- infracapní detektor (zvířecí čůčka)
- magnetický kontakt
- detektor tepla a kouře - připojeno do PZTS (EZS)
- D1 - datový kabel cat.5e (nestíněný), vnitřní provedení
- D2 - datový kabel cat.5e (nestíněný), venkovní provedení
- K1 - koaxiální kabel 75 ohmů Ø6,6mm, vnitřní provedení
- K2 - koaxiální kabel 75 ohmů Ø6,6mm, venkovní provedení
- Z1 - kabel EZS, vnitřní provedení
- DT1 - kabel interkomu(domácího vřátného), vnitřní provedení
- DT2 - kabel vstupního systému (interkomu) dle výrobce (JYSTY 3x2x0,8)
- Design zásuvek dle NN.
- Slaboproudé zásučky instalovány do společných rámečků s NN rozvody 230V.
- Rozvody slaboproudu vedeny v trubkách pod omítkou v podlaže nebo nad podhledem. v elektroinstalačních trubkách např. MONOFLEX SUPER, vnější prům. 20mm.
- Vzdálenost kabelů MN a NN je 200mm.
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 napětím SELV a samostatným odpojením vadné části od zdroje.
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA**
- 3PEN/PE+N str.50Hz,230/400V/TN-C-S

| Č. MÍST | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | PODLAHA |
|---------|------------------|-----------------------|----------------|
| 300 | VÝTAH | 3,1 | |
| 301 | SCHODIŠTĚ | 12,0 | VINYLOVÁ |
| 302 | SCHODIŠŤOVÁ HALA | 14,3 | VINYLOVÁ |
| 303 | PŮDNÍ PROSTOR | 23,4 | CIHELNÁ DLAŽBA |

POZNÁMKA!
VŠECHNY KÓTY PLATÍ OD STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. ZÁKLADNÍ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAVBY. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO SKONTROLOVAT, JESTLI ÚDAJE ODPOVÍDAJÍ SKUTEČNOSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ URČÍ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

| | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ARCHITEKT: | ING. ARCH. GORAZD BALEJÍK | ATELIER G |
| PROJEKTOVAL: | ZDENĚK ZVĚDĚLÍK | ARCHITEKTURA A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ |
| INVESTOR: | OLOMOUCKÝ KRAJ | 788 03 NOVÝ MALÍN 583 |
| MÍSTO STAVBY: | KRENŠOVSKÁ 224, VIKÝŘOVICE | tel: 602667895 |
| STAVBA: | VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o. | e-mail: gorazd@ves-architekt.cz |
| VÝKRES: | REKONSTRUKCE BUDOVY VE VIKÝŘOVICÍCH | STUPEŇ: DSP + DPS |
| | PŮDORYS 3. NP | DATUM: 09. 2016 |
| | | Č. ZAKÁZKY: 03 / 2016 |
| | | MĚŘÍTKO: 1 : 50 |
| | | Č. VÝKRESU: 05 |