
POZNÁMKY:

- Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610.
- Použitý plech bude odpovídat výrobkové normě EN 988 a bude dodržena minimální tloušťka plechu dle ČSN 73 3610 = 0,7mm pro klempířské prvky připojované.
- Pokud není ve výpisu prvek specifikován graficky, bude použito tvarové řešení uvedené v normě 73 3610 a toto řešení bude ve formě funkčního vzorku předloženo architektovi k odsouhlasení.
- Klempířské konstrukce budou odseparovány pomocí strukturní oddělovací vrstvy (SOV) od podkladů s pojivem cementovým, sádrovým, vápenným a dřevem (pH < 4,5).
- Výměry klempířských konstrukcí jsou orientační a jsou uvedeny bez započítání prořezu a materiálu na drážky.
- Rozměry jednotlivých klempířských konstrukcí budou upraveny dle rozměrů zaměřených na stavbě.
- Hydroizolace ploché střechy z PVC fólie bude provedena systémově dle technologického postupu výrobce a bude dodána se všemi součástmi, jako např. s ukončovacími a pomocnými profily ze spojovacího poplastovaného plechu, apod. Tento pomocný materiál není součástí výpisu klempířských prvků (PSV).