

Generální projektant	ING. ARCH. GORAZD BALEJÍK ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 788 03 NOVÝ MALÍN 583	Stavebník	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyraboval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	KRENIŠOVSKÁ 224 VIKÝŘOVICE	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 719 0502 03/2020
Název stavby Objekt Část	VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o. - Rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích 2. ETAPA - Půdní nástavba Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů		
Název výkresu Kabelová listina		Měřítko: - - -	Číslo výkresu 103

Akce VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o. - Rekonstrukce budovy ve Víkřovicích - 2. ETAPA - Půdní nástavba
 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
 Číslo zak. 719 0502
 Investor Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RE1 - Elektroměrový rozváděč běžné spotřeby a akumulčního ohřevu TUV							
Kabely napájení a signálu HDO							
WD-RE1	CYKY-J	4x16	RE1	Hlavní přívod do elektroměrového rozváděče z pojistkové skříně R1	R1		400
WE-RH1	CYKY-J	4x16	RE1	Hlavní rozváděč objektu - kabel napájení	RH1		400
WS-RH1	CYKY-J	5x1,5	RE1	Hlavní rozváděč objektu - kabel signálu HDO	RH1		230
RE2 - Elektroměrový rozváděč tepelného čerpadla							
Kabely napájení a signálu HDO							
WD-RE2	CYKY-J	4x70	RE2	Hlavní přívod do elektroměrového rozváděče z pojistkové skříně R1	R1		400
WE-RTČ	CYKY-J	4x50	RE2	Rozváděč tepelného čerpadla a záložního elektrokotle - kabel napájení	RTČ	3,50	400
WS-RTČ	CYKY-J	5x1,5	RE2	Rozváděč tepelného čerpadla - kabel signálu HDO	RTČ		230
MP® SR2000							

Akce VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o. - Rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích - 2. ETAPA - Půdní nástavba
 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
 Číslo zak. 719 0502
 Investor Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
<i>RH1 - Hlavní rozváděč objektu (běžná spotřeba + akumulární ohřev TUV)</i>							
WL2-RS2	CYKY-J	4x10	RH1	Rozváděč 2NP - běžná spotřeby - kabel napájení	RS2		400
WS2-RS2	CYKY-J	5x1,5	RH1	Rozváděč 2NP - běžná spotřeba - kabel signálu HDO	RS2		230
WL2-RS3	CYKY-J	4x10	RH1	Rozváděč 3NP - běžná spotřeba - kabel napájení	RS3		400
WS2-RS3	CYKY-J	5x1,5	RH1	Rozváděč 3NP - běžná spotřeba - kabel signálu HDO	RS3		230
WL2-RSTA	CYKY-J	3x2,5	RH1	Rozváděč STA 3NP - kabel napájení	RSTA		230
MP® SR2000							

Akce VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o. - Rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích - 2. ETAPA - Půdní nástavba
 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
 Číslo zak. 719 0502
 Investor Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RS3 - Rozváděč 3NP - Okruhy běžné spotřeby							
Osvětlení							
WL301	CYKY-J	3x1,5	RS3	303 - Chodba domácnosti - Svítidla	301		230
WL302	CYKY-O	3x1,5	RS3	303 - Chodba domácnosti - Tlačítkové spínače	302		230
WL303	CYKY-J	3x1,5	RS3	303 - Chodba domácnosti - Svítidla nouzového osvětlení	303		230
WL304	CYKY-J	3x1,5	RS3	308 - Koupelna domácnosti, 309 - Místnost personálu, 312 - Koupelna + WC personálu	304		230
	CYKY-O	3x1,5		313 - WC domácnost, 314 - Sklad úklidu	304		230
WL305	CYKY-J	3x1,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň, 305 - Obývací pokoj	305		230
	CYKY-O	3x1,5			305		230
WL306	CYKY-J	3x1,5	RS3	306 - Pokoj 2 lůžka, 307 - Pokoj 2 lůžka	306		230
	CYKY-O	3x1,5			306		230
WL307	CYKY-J	3x1,5	RS3	310 - Pokoj 1 lůžko, 311 - Pokoj 1 lůžko	307		230
	CYKY-O	3x1,5			307		230
WL308	CYKY-J	3x1,5	RS3	315 - Venkovní terasa - Svítidla	308		230
WL309	CYKY-O	3x1,5	RS3	315 - Venkovní terasa - Tlačítkové spínače (v pokojích 310 a 311)	309		230
WL310	CYKY-J	3x1,5	RS3	316 - Venkovní terasa - Svítidla	310		230
WL311	CYKY-O	3x1,5	RS3	316 - Venkovní terasa - Tlačítkové spínače (v pokojích 306, 307 a 305)	311		230
Domovní zásuvky 230V pro rozdělovače podlahového vytápění							
WL312	CYKY-J	3x1,5	RS3	Domovní zásuvka 230V pro rozdělovač podlahového vytápění R1 (3NP)	312		230
WL313	CYKY-J	3x1,5	RS3	Domovní zásuvka 230V pro rozdělovač podlahového vytápění R2 (3NP)	313		230
Ventilátor							
WL314	CYKY-J	3x1,5	RS3	312 - Koupelna + WC personálu - Ventilátor	EV314		230
WS314	CYKY-O	3x1,5	RS3	312 - Koupelna + WC personálu - Automatický spínač	S314		230
				313 - WC domácnost - Automatický spínač	S314		230
				314 - Sklad úklidu - Automatický spínač	S314		230
Domovní zásuvky 230V							
WL321	CYKY-J	3x2,5	RS3	303 - Chodba domácnosti, 313 - WC domácnost, 312 - Koupelna + WC personálu	321		230

WL322	CYKY-J	3x2,5	RS3	309 - Místnost personálu	322		230
WL323	CYKY-J	3x2,5	RS3	308 - Koupelna domácnosti	323		230
WL324	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň	324		230
WL325	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň	325		230
WL326	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň	326		230
WL327	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň	327		230
WL328	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň	328		230
WL329	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň	329		230
WL330	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň, 306 - Pokoj 2 lůžka	330		230
WL331	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň, 306 - Pokoj 2 lůžka	331		230
WL332	CYKY-J	3x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň, 307 - Pokoj 2 lůžka	332		230
WL333	CYKY-J	3x2,5	RS3	307 - Pokoj 2 lůžka	333		230
WL334	CYKY-J	3x2,5	RS3	310 - Pokoj 1 lůžko, 311 - Pokoj 1 lůžko	334		230
WL335	CYKY-J	3x2,5	RS3	310 - Pokoj 1 lůžko, 311 - Pokoj 1 lůžko	335		230
WL336	CYKY-J	3x2,5	RS3	315 - Venkovní terasa	336		230
WL337	CYKY-J	3x2,5	RS3	316 - Venkovní terasa	337		230
Rezerva							
WL338	REZERVA		RS3	Rezerva	REZ		230
WL339	REZERVA		RS3	Rezerva	REZ		230
WL340	REZERVA		RS3	Rezerva	REZ		230
WL341	REZERVA		RS3	Rezerva	REZ		230
WL346	REZERVA		RS3	Rezerva	REZ		230
WL347	REZERVA		RS3	Rezerva	REZ		230
WL348	REZERVA		RS3	Rezerva	REZ		230
Elektrická varná deska							
WL345	CYKY-J	5x2,5	RS3	304 - Jídelna a kuchyň - Hlavní vypínač elektrické varné desky	QM345		400
WL345	CYKY-J	5x2,5	QM345	304 - Jídelna a kuchyň - Elektrická varná deska	EH345		400
MP® SR2000							

Akce VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o. - Rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích - 2. ETAPA - Půdní nástavba
 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
 Číslo zak. 719 0502
 Investor Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
Kabelové trasy k tlačítku TOTAL STOP						
WP-RH1	PRAFLADUR 30x1,5	TOTAL STOP	RH1 - Hlavní rozváděč objektu (běžná spotřeba + akumulační ohřev TUV)	RH1		230
WP-RTČ	PRAFLADUR 30x1,5	TOTAL STOP	RTČ - Rozváděč tepelných čerpadel a elektrokotle	RTČ		230
Vodiče hlavního pospojení						
WE-RE1	H07V-K 25 Z/ZL	HOP	Uzemnění elektroměrového rozváděče ze svorkovnice hlavního pospojení	RE1		- - -
WE-RE2	H07V-K 25 Z/ZL	HOP	Uzemnění elektroměrového rozváděče ze svorkovnice hlavního pospojení	RE2		- - -
WE-RH1	H07V-K 25 Z/ZL	HOP	Uzemnění hlavního rozváděče objektu ze svorkovnice hlavního pospojení	RH1		- - -
WE-RS2	H07V-K 25 Z/ZL	HOP	Uzemnění rozváděče 2NP ze svorkovnice hlavního pospojení	RS2		- - -
WE-RS3	H07V-K 25 Z/ZL	HOP	Uzemnění rozváděče 3NP ze svorkovnice hlavního pospojení	RS3		- - -
WE-RTČ	H07V-K 25 Z/ZL	HOP	Uzemnění rozváděče tepelného čerpadla ze svorkovnice hlavního pospojení	RTČ		- - -
Vodiče doplňujícího pospojení						
WE1-RS3	H07V-U 4 Z/ZL	RS3	Uzemňovací vodič pro uzemnění rozdělovače podlahového vytápění R1	Rozdělovač podlahovky R1		
WE2-RS3	H07V-U 4 Z/ZL	RS3	Uzemňovací vodič pro uzemnění rozdělovače podlahového vytápění R2	Rozdělovač podlahovky R2		
MP® SR2000						